



**Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011**

<b>1 Kenncode</b>	BD/G1/3009		
<b>2 Typ (Ausführung)</b>	Hebeanlage Muli PE-S Reihe (alle Varianten)		
<b>3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./Serien-Nr./Abmessungen usw.)</b>	Diverse		
<b>4 Verwendung</b>	Sammeln und automatisches Heben von fäkalienfreiem und fäkalienhaltigem Abwasser über die Rückstauenebene		
<b>5 Hersteller</b>	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6 Bevollmächtigter</b>	Nicht relevant		
<b>7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 3		
<b>8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr</b>	DIN EN 12050-1:2015		
<b>9 Erstmalige CE-Kennzeichnung</b>	2001		
<b>10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung</b>	TÜV Rheinland (NB-Nr. 0197)		
<b>11 Prüfberichts-Nr.</b>	DE20XV3F 004		
<b>12 Wesentliche Merkmale</b>	<b>Merkmal</b>	<b>DIN EN 12050-1</b>	<b>Leistung</b>
	Brandverhalten	4.7	E
	Wasserdichtheit	4.2.2	Keine Leckage
	Geruchsdichtheit	4.2.3	Keine Leckage
	Förderung von Feststoffen	4.3.1	Keine Ansammlung von Feststoffen
	Rohranschlüsse	4.3.2, 3.3.6 und 4.3.7	DN 100 – DN 150
	Mindestmaße der Lüftungsleitungen	4.3.3	DN 70
	Mindestfließgeschwindigkeit	4.3.4	0,7 m/s
	Freier Mindestkugeldurchgang in der Anlage	4.3.5	40 mm
	Nutzvolumen	4.3.8	20 Liter
	Tragfähigkeit des Sammelbehälters	4.2.1	X N
	Strukturelle Stabilität des Sammelbehälters	4.2.1	0,5 bar Überdruck für 10 min
	Geräuschpegel	4.8	70 dB
	Dauerhaftigkeit: Wasserdichtheit/Luftdichtheit	4.9.2	Keine Leckage



## Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

	Dauerhaftigkeit: Hebewirkung	4.9.3	Keine Ansammlung von Feststoffen
	Dauerhaftigkeit: mechanische Festigkeit	4.9.4	0,5 bar Überdruck für 10 min
<b>13</b> Weitere technische Dokumente	Einbauanleitung		
<b>14</b> Weitere Informationen	-		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Stadtlengsfeld, 30.06.2016

Peter Fröhlich  
Geschäftsführer

