

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 13 - Außenanlagen

Kennung: HB Version: 021

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

<https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip>

Vorversion:

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Bauelemente

ABK 018

Datum: 01.01.2025 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:

ACO Bauelemente

ULG 13AT Oberfl.-Entwässerungsschlitzri. Beton (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

13 Außenanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist unter Gesteinskörnungen natürliches, recyceltes oder industriell hergestelltes Material zu verstehen.

2. Neigungen:

Leistungen sind ohne Unterschied der Neigung, ausgenommen bei Oberboden, Flächenabtrag, Schüttungen, Gussasphalt und Asphaltdeckschichten auf Betonunterlage, beschrieben.

3. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

In eigenen Positionen beschrieben sind (z.B.):

- der Abbruch und das Entsorgen von bituminösen Schichten
- das Reinigen und Vorspritzen der Unterlage
- Unterlagen und Rückenstützen für Pflaster- und Plattenbeläge
- Aushub, Drainage, Fundament, Begrünungsmaßnahmen, Absturzsicherungen und Zaunfelder bei Betonsteinsichtmauerwerk

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Betondecken
- wassergebundene Decken
- das Verlegen nach Verlegeplan
- das Anschütten eines Dammkörpers mit vom Auftraggeber beigestelltem Material und etwaiges Verdichten

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 2207: Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 2214: Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3108: Natürliche Gesteine - Pflastersteine und Pflasterplatten, Randeinfassungen - Abmessungen und Anforderungen an die Gesteinseigenschaften
- ÖNORM B 3256: Bordsteine aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1340
- ÖNORM B 3258: Pflastersteine und Platten aus Beton - Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsnachweis - Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1338 und ÖNORM EN 1339
- ÖNORM B 3580-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz - Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1
- ÖNORM B 3580-2: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 2: Asphaltbeton - Gebrauchsverhaltensorientierte Anforderungen - Regeln für die Umsetzung der ÖNORM EN 13108-1
- ÖNORM B 4710-1: Beton - Teil 1: Festlegung, Herstellung, Verwendung und Konformitätsnachweis (Regeln zur Umsetzung der ÖNORM EN 206-1 für Normal- und Schwerbeton)
- ÖNORM EN 13108-1: Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - Teil 1: Asphaltbeton (konsolidierte Fassung)
- ÖNORM EN 1338: Pflastersteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1339: Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1340: Bordsteine aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1341: Platten aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1342: Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1343: Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren
- ÖNORM EN 1344: Pflasterziegel - Anforderungen und Prüfverfahren
- RVS 08.97.05: Anforderungen an Asphaltmischgut
- RVS 08.18.01: Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen
- RVS 08.16.01: Anforderungen an Asphaltmischgut
- Richtlinien des FQP (Forum Qualitätspflaster)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

13AT + Oberfl.-Entwässerungsschlitzri. Beton (ACO)

Version: 2025-06
Einheitspreis:
In den Einheitspreis ist das Liefern und Versetzen in die vorbereiteten Gräben einkalkuliert. Aushub- und Wiederverfüllungsarbeiten werden gesondert verrechnet.
Verarbeitungsrichtlinien:
Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.
Skizze:
In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

13AT01 + Entwässerungsrinne aus Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – C 250, Typ M,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit vertikaler Lagesicherung (VLS),
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 1,00 m
Baubreite: 16/17 cm
Bauhöhe: 16 cm,
Abflussquerschnitt 78 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R.
Farbe: grau*, anthrazit*, rot*, braun*
Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

13AT01A + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Entwässerungsrinne 1m ACO m

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R,
Entwässerungsrinne aus Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580,
Belastungsklasse A 15 – C 250, Typ M,
mit unterbrochenem Schlitz,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit vertikaler Lagesicherung (VLS),
mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,
Systemlänge: 1,00 m
Baubreite: 16/17 cm
Bauhöhe: 16 cm,
Abflussquerschnitt 78 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R.
Farbe: grau, anthrazit, rot, oder braun
Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder. glw.

m € / m €

13AT01B + Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Entwässerungsschacht ACO Stk

Zum Beispiel:
ACO DRAIN PowerSlot 10R Entwässerungsschacht, Ablauf seitlich
wie Position 01A jedoch,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Systemlänge: 0,50 m, Bauhöhe: 0,32 m, mit Ablauföffnung seitlich DN 100 PP, mit Geruchsverschluss mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250. mit schraubloser Schnellarretierung Citylock, Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.		
		Stück € / Stück €		
13AT01C	+	Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 10R Reinigungsrinne, wie Position 01A jedoch Systemlänge: 0,50 m, mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse C 250. mit schraubloser Schnellarretierung Citylock, Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT01D	+	Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Passstück Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 10R Passstück, wie Position 01A jedoch Systemlänge: m (0,25 m – 0,95 m gewünschtes Maß eintragen).	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT01E	+	Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 10R Verschlussdeckel, aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT01F	+	Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / NBR-Dichtelement Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 10R NBR-Dichtelement, aus Elastomer NBR	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT01G	+	Betonschlitzrinne 10R / Klasse C 250 / Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 10R Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

		Stück	€ / Stück		€	
13AT02	+	Entwässerungsrinne aus Stahlfaser-Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Belastungsklasse A 15 – D 400, Typ I, mit unterbrochenem Schlitz, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen, Systemlänge: 2,00 m Baubreite: 24/25,6 cm Bauhöhe: 28 cm Abflussquerschnitt 176 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.				
13AT02A	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Entwässerungsrinne 2m			ACO	m
		Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse D 400 Entwässerungsrinne aus Stahlfaser-Beton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Belastungsklasse A 15 – D 400, Typ I, mit unterbrochenem Schlitz, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen, Systemlänge: 2,00 m Baubreite: 24/25,6 cm Bauhöhe: 28 cm Abflussquerschnitt 176 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder. glw.				
		m	€ / m		€	
13AT02B	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Entwässerungsrinne 1m			ACO	m
		Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse D 400 wie Position 02A jedoch Systemlänge: 1,00 m				
		m	€ / m		€	
13AT02C	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Entwässerungsschacht			ACO	Stk
		Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R Entwässerungsschacht, Ablauf seitlich, wie Position 02A jedoch, Systemlänge: 0,50 m, Bauhöhe: 0,50 m, mit Ablauföffnung seitlich DN 150 PP,				

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		mit Schmutzfang, mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse D 400, mit schraubloser Schnellarretierung Citylock, Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.		
		Stück € / Stück €		
13AT02D	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R Reinigungsrinne, wie Position 02A jedoch Systemlänge: 0,50 m, mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse D 400. mit schraubloser Schnellarretierung Citylock, Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT02E	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Passstück Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R Passstück, wie Position 02A jedoch Systemlänge: m (0,25 m – 1,95 m gewünschtes Maß eintragen).	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT02F	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R Verschlussdeckel, aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT02G	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / NBR-Dichtelement Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R NBR-Dichtelement, aus Elastomer NBR	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT02H	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse D 400 / Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT03	+	Entwässerungsrinne aus Stahlbeton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Belastungsklasse E 600, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten, mit unterbrochenem Schlitz, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Systemlänge: 2,00 m Baubreite: 32/34 cm Bauhöhe: 34 cm, Abflussquerschnitt 176 cm² Witterungsbeständigkeit W, +R mit Keilgleitdichtung aus EPDM. Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.		
13AT03A	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Entwässerungsrinne 2m Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E Entwässerungsrinne aus Stahlbeton nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Belastungsklasse E 600, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten, mit unterbrochenem Schlitz, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Systemlänge: 2,00 m Baubreite: 32/34 cm Bauhöhe: 34 cm, Abflussquerschnitt 176 cm² Witterungsbeständigkeit W, +R mit Keilgleitdichtung aus EPDM. Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder. glw.	ACO	m
		m € / m €		
13AT03B	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Entwässerungsrinne 1m Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E wie Position 1 jedoch Systemlänge: 1,00 m	ACO	m
		m € / m €		
13AT03C	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Entwässerungsschacht Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Entwässerungsschacht, wie Position 03A jedoch, Systemlänge: 0,50 m, Bauhöhe: 0,50 m, mit Ablauföffnung seitlich KG DN 150, mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.		
		m € / m €		
13AT03D	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Reinigungsrinne, wie Position 03A jedoch, Systemlänge: 0,50 m, mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600. Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.	ACO	Stk
		m € / m €		
13AT03E	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Passstück Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Passstück, wie Position 03A jedoch, Systemlänge: (0,25 m – 1,95 m gewünschtes Maß eintragen)	ACO	Stk
		m € / m €		
13AT03F	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Verschlussdeckel, aus verzinktem Stahl mit Elastomerdichtelement aus NBR,	ACO	Stk
		m € / m €		
13AT03G	+	Betonschlitzrinne 15R / Klasse E 600 / Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO DRAIN PowerSlot 15R, Klasse E, Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		m € / m €		
13AT04	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 157* - 314 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT04A	+	Betonschlitzrinne 20R, D 400, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 157* - 314 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder glw.	ACO	m
		m € / m €		
13AT04B	+	Betonschlitzrinne 20R, D 400, Entwässerungsschacht Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht wie Position 04A jedoch Baulänge 1,01 m mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers, bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300* mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT04C	+	Betonschlitzrinne 20R, D 400, Entwässerungsschacht monol. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 04A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT04D	+	Betonschlitzrinne 20R, D 400, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Reinigungsrinne wie Position 04A jedoch	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.		
		Stück € / Stück €		
13AT04E	+	Betonschlitzrinne 20R, D 400, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Zulage für Passrinne, wie Position 04A jedoch	ACO	m
		m € / m €		
13AT04F	+	Betonschlitzrinne 20R, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT04G	+	Betonschlitzrinne 20R, D 400, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT05	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*, mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 157* - 314 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT05A	+	Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*, mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Abflussquerschnitt 157* - 314 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT05B + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Entwässerungssch. ACO Stk

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht
wie Position 05A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammemeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammemeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT05C + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO Stk

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 05A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammemeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

m € / m €

13AT05D + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO Stk

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 20R Reinigungsrinne
wie Position 05A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

Stück € / Stück €

13AT05E + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Zulage für Passr. ACO m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 20R Zulage für Passrinne,
wie Position 05A jedoch

m € / m €

13AT05F + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 20R Verschlussdeckel,

Stück € / Stück €

13AT05G + Betonschlitzrinne 20R Bordstein, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

Stück € / Stück €

13AT06 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R

Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 157* - 314 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

(* nicht zutreffendes löschen)

13AT06A + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 20R

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 20R

Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 157* - 314 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT06B	+	Betonschlitzrinne 20R, F 900, Entwässerungsschacht Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht wie Position 06A jedoch Baulänge 1,01 m mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammemeimers, bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300* mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900, mit feuerverzinktem Schlammemeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT06C	+	Betonschlitzrinne 20R, F 900, Entwässerungsschacht monol. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 06A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900, mit feuerverzinktem Schlammemeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT06D	+	Betonschlitzrinne 20R, F 900, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Reinigungsrinne wie Position 06A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT06E	+	Betonschlitzrinne 20R, F 900, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Zulage für Passrinne, wie Position 06A jedoch	ACO	m
		m € / m €		
13AT06F	+	Betonschlitzrinne 20R, F 900, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 20R Verschlussdeckel,	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Stück € / Stück €

13AT06G + Betonschlitzrinne 20R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 20R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

Stück € / Stück €

13AT07 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R

Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 257* - 491 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

(* nicht zutreffendes löschen)

13AT07A + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 25R

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R

Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 257* - 491 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,

(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT07B + Betonschlitzrinne 25R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht

wie Position 07A jedoch

Baulänge 1,01 m



mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,

bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.		
		Stück € / Stück		€
13AT07C	+	Betonschlitzrinne 25R, D 400, Entwässerungsschacht monol. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 07A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.	ACO	Stk
		Stück € / Stück		€
13AT07D	+	Betonschlitzrinne 25R, D 400, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Reinigungsrinne wie Position 07A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.	ACO	Stk
		Stück € / Stück		€
13AT07E	+	Betonschlitzrinne 25R, D 400, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Zulage für Passrinne, wie Position 07A jedoch	ACO	m
		Stück € / Stück		€
13AT07F	+	Betonschlitzrinne 25R, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Verschlussdeckel	ACO	Stk
		Stück € / Stück		€
13AT07G	+	Betonschlitzrinne 25R, D 400, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück		€

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT08	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*, mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 257* - 491 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.		
13AT08A	+	Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 25R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*, mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 257* - 491 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder glw.	ACO	m
		m € / m €		
13AT08B	+	Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Entwässerungssch. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht wie Position 08A jedoch Baulänge 1,01 m mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers, bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300* mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT08C	+	Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 08A jedoch	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.		
		 Stück € / Stück  € 		
13AT08D	+	Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Reinigungsrinne wie Position 08A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400 mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.	ACO	Stk
		 Stück € / Stück  € 		
13AT08E	+	Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Zulage für Passr. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Zulage für Passrinne, wie Position 08A jedoch	ACO	m
		 Stück € / Stück  € 		
13AT08F	+	Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Verschlussdeckel	ACO	Stk
		 Stück € / Stück  € 		
13AT08G	+	Betonschlitzrinne 25R Bordstein, D 400, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 25R Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		 Stück € / Stück  € 		
13AT09	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 471* - 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

(* nicht zutreffendes löschen)

13AT09A + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Normalrinne 4m ACO m

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R

Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 471* - 706 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT09B + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Entwässerungsschacht ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht

wie Position 09A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,

bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT09C + Betonschlitzrinne 30R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 09A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT09D	+	Betonschlitzrinne 30R, D 400, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 30R Reinigungsrinne wie Position 09A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT09E	+	Betonschlitzrinne 30R, D 400, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 30R Zulage für Passrinne, wie Position 09A jedoch	ACO	m
		m € / m €		
13AT09F	+	Betonschlitzrinne 30R, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 30R Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT09G	+	Betonschlitzrinne 30R, D 400, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 30R Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT10	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*, mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 471* - 706 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT10A	+	Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 30R Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 471* - 706 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT10B + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Entwässerungssch. ACO Stk

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht
wie Position 10A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT10C + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO Stk

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 10A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

m € / m €

13AT10D + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Reinigungsrinne ACO Stk

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 30R Reinigungsrinne
wie Position 10A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.

Stück € / Stück €

13AT10E + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Zulage für Passr. ACO m

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R Zulage für Passrinne,
wie Position 10A jedoch

m € / m €

13AT10F + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Verschlussdeckel ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R Verschlussdeckel,

Stück € / Stück €

13AT10G + Betonschlitzrinne 30R Bordstein, D 400, Bedienschlüssel ACO Stk

Zum Beispiel:

Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

Stück € / Stück €

13AT11 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R

Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 471* - 706 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

(* nicht zutreffendes löschen)

13AT11A + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Normalrinne 4m ACO m

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 30R

Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 471* - 706 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT11B + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht

wie Position 11A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT11C + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 11A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

13AT11D + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R Reinigungsrinne

wie Position 11A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

Stück € / Stück €

13AT11E + Betonschlitzrinne 30R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 30R Zulage für Passrinne,

wie Position 11A jedoch

m € / m €

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT11F	+	Betonschlitzrinne 30R, F 900, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 30R Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT11G	+	Betonschlitzrinne 30R, F 900, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 30R Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT12	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, ohne Innengefälle* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 1256 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT12A	+	Betonschlitzrinne 40R, D 400, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 40R Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, ohne Innengefälle* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 1256 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder glw.	ACO	m
		m € / m €		
13AT12B	+	Betonschlitzrinne 40R, D 400, Entwässerungsschacht Zum Beispiel: ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht wie Position 12A jedoch Baulänge 1,01 m	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT12C + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 12A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

13AT12D + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Reinigungsrinne ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Reinigungsrinne

wie Position 12A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

Stück € / Stück €

13AT12E + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Zulage für Passrinne ACO m

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Zulage für Passrinne,

wie Position 12A jedoch

m € / m €

13AT12F + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Verschlussdeckel ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Verschlussdeckel,

Stück € / Stück €

13AT12G + Betonschlitzrinne 40R, D 400, Bedienschlüssel ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Bedienschlüssel,

aus Gusseisen

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

		Stück	€ / Stück		€	
--	--	-------	-----------	--	---	--

13AT13 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT13A + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Normalrinne 4m ACO m

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innengefälle*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1256 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

	m	€ / m		€	
--	---	-------	--	---	--

13AT13B + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Entwässerungsschacht ACO Stk

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht
wie Position 13A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

	Stück	€ / Stück		€	
--	-------	-----------	--	---	--

13AT13C + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 13A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

13AT13D + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Reinigungsrinne

wie Position 13A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

Stück € / Stück €

13AT13E + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Zulage für Passrinne,

wie Position 13A jedoch

m € / m €

13AT13F + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Verschlussdeckel,

Stück € / Stück €

13AT13G + Betonschlitzrinne 40R, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 40R Bedienschlüssel,

aus Gusseisen

Stück € / Stück €

13AT14 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 50R

Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

ohne Innengefälle,

Baulänge 4,00 m,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Abflussquerschnitt 1963 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT14A + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Normalrinne 4m ACO m

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 50R

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 50R

Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

ohne Innengefälle,

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 1963 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT14B + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Entwässerungsschacht ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht

wie Position 14A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,

bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT14C + Betonschlitzrinne 50R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 14A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT14D	+	Betonschlitzrinne 50R, D 400, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 50R Reinigungsrinne wie Position 14A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT14E	+	Betonschlitzrinne 50R, D 400, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 50R Zulage für Passrinne, wie Position 14A jedoch	ACO	m
		m € / m €		
13AT14F	+	Betonschlitzrinne 50R, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 50R Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT14G	+	Betonschlitzrinne 50R, D 400, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 50R Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT15	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 50R Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, ohne Innengefälle, Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 1963 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT15A	+	Betonschlitzrinne 50R, F 900, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 50R Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 40R Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
ohne Innegefälle,
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 1963 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT15B + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht
wie Position 15A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT15C + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Entwässerungsschacht monolithisch
wie Position 15A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

13AT15D + Betonschlitzrinne 50R, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 50R Reinigungsrinne
wie Position 15A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

Stück € / Stück €

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT15E	+	Betonschlitzrinne 50R, F 900, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 50R Zulage für Passrinne, wie Position 15A jedoch m € / m €	ACO	m
13AT15F	+	Betonschlitzrinne 50R, F 900, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 50R Verschlussdeckel, Stück € / Stück €	ACO	Stk
13AT15G	+	Betonschlitzrinne 50R, F 900, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 50R Bedienschlüssel, aus Gusseisen Stück € / Stück €	ACO	Stk
13AT16	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, ohne Innengefälle, Baulänge 4,00 m, Abflussquerschnitt 2826 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT16A	+	Betonschlitzrinne 60R, D 400, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 60R Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, ohne Innengefälle, Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 2826 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder glw.	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

m € / m €

13AT16B + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht

wie Position 16A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,

bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT16C + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Entwässerungsschacht monol. ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 16A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

13AT16D + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 60R Reinigungsrinne

wie Position 14A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

Stück € / Stück €

13AT16E + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 60R Zulage für Passrinne,

wie Position 16A jedoch

m € / m €

13AT16F + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 60R Verschlussdeckel,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Stück € / Stück €

13AT16G + Betonschlitzrinne 60R, D 400, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 60R Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

Stück € / Stück €

13AT17 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R

Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche eben*,

ohne Innengefälle,

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 2826 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

(* nicht zutreffendes löschen)

13AT17A + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Normalrinne 4m ACO **m**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 60R

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 60R

Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz*,

ohne Innengefälle,

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 1963 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT17B + Betonschlitzrinne 60R, F 900, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht

wie Position 17A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.		
		Stück € / Stück		€
13AT17C	+	Betonschlitzrinne 60R, F 900, Entwässerungsschacht monol. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 60R Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 17A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.	ACO	Stk
		Stück € / Stück		€
13AT17D	+	Betonschlitzrinne 60R, F 900, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 60R Reinigungsrinne wie Position 16A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.	ACO	Stk
		Stück € / Stück		€
13AT17E	+	Betonschlitzrinne 60R, F 900, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 60R Zulage für Passrinne, wie Position 17A jedoch	ACO	m
		m € / m		€
13AT17F	+	Betonschlitzrinne 60R, F 900, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 60R Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück		€
13AT17G	+	Betonschlitzrinne 60R, F 900, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 60R Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück		€

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT18	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030 Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 314* - 514 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT18A	+	Betonschlitzrinne 2030, D 400, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030 Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 157* - 314 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder glw.	ACO	m
		m € / m €		
13AT18B	+	Betonschlitzrinne 2030, D 400, Entwässerungsschacht Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht wie Position 18A jedoch Baulänge 1,01 m mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers, bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300* mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT18C	+	Betonschlitzrinne 2030, D 400, Entwässerungsschacht mono. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 18A jedoch	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.		
		Stück € / Stück €		
13AT18D	+	Betonschlitzrinne 2030, D 400, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Reinigungsrinne wie Position 18A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT18E	+	Betonschlitzrinne 2030, D 400, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Zulage für Passrinne, wie Position 18A jedoch	ACO	m
		m € / m €		
13AT18F	+	Betonschlitzrinne 2030, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT18G	+	Betonschlitzrinne 2030, D 400, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT19	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030 Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*, mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 314* - 514 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

(* nicht zutreffendes löschen)

13AT19A + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Normalrinne 4m ACO m

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 2030

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030

Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 314* - 514 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,

(www.aco.at) oder glw.

m € / m

13AT19B + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Entwässerungssch ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht

wie Position 19A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,

bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück

13AT19C + Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 19A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

m € / m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
13AT19D	+	Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Reinigungsrinne wie Position 19A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400 mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT19E	+	Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Zulage für Passr Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Zulage für Passrinne, wie Position 19A jedoch	ACO	m
		m € / m €		
13AT19F	+	Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT19G	+	Betonschlitzrinne 2030 Bordstein, D 400, Bedienschlüssel Zum Beispiel: Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT20	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030 Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten*, mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 314* - 514 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT20A	+	Betonschlitzrinne 2030, F 900, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 2030	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 157* - 314 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder glw.		
		m € / m €		
13AT20B	+	Betonschlitzrinne 2030, F 900, Entwässerungsschacht Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht wie Position 20A jedoch Baulänge 1,01 m mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers, bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300* mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT20C	+	Betonschlitzrinne 2030, F 900, Entwässerungsschacht monol Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 20A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT20D	+	Betonschlitzrinne 2030, F 900, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 2030 Reinigungsrinne wie Position 20A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Stück € / Stück €

13AT20E + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Zulage für Passrinne ACO m

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 2030 Zulage für Passrinne,
wie Position 20A jedoch

m € / m €

13AT20F + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Verschlussdeckel ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 2030 Verschlussdeckel,

Stück € / Stück €

13AT20G + Betonschlitzrinne 2030, F 900, Bedienschlüssel ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 2030 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

Stück € / Stück €

13AT21 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 706* - 1006 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT21A + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Normalrinne 4m ACO m

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 157* - 314 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,

LGPoSNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT21B + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht

wie Position 21A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,

bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT21C + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Entwässerungsschacht mono. ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 21A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

13AT21D + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Reinigungsrinne

wie Position 21A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

Stück € / Stück €

13AT21E + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Zulage für Passrinne,

wie Position 21A jedoch

m € / m €

13AT21F + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Verschlussdeckel ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Verschlussdeckel,

Stück € / Stück €

13AT21G + Betonschlitzrinne 3040, D 400, Bedienschlüssel

ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

Stück € / Stück €

13AT22 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040

Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 314* - 514 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT22A + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Normalrinne 4m

ACO m

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040

Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit angeformtem Bordstein 3 cm* / 7 cm* / 12 cm* / 15 cm*,

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 314* - 514 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT22B + Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Entwässerungssch

ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht

wie Position 22A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300* mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.		
		Stück € / Stück €		
13AT22C	+	Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Entw.Sch. monol. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 22A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.	ACO	Stk
		m € / m €		
13AT22D	+	Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3040 Reinigungsrinne wie Position 22A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400 mit Vollgussabdeckung im Bereich des Bordsteins.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT22E	+	Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Zulage für Passr Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3040 Zulage für Passrinne, wie Position 22A jedoch	ACO	m
		m € / m €		
13AT22F	+	Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3040 Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT22G	+	Betonschlitzrinne 3040 Bordstein, D 400, Bedienschlüssel	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Zum Beispiel:
Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

Stück € / Stück €

13AT23 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 706* - 1006 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.
(* nicht zutreffendes löschen)

13AT23A + **Betonschlitzrinne 3040, F 900, Normalrinne 4m**

ACO m

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040
Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040
Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,
Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,
mit Innengefälle 0,5 %*
Baulänge 4,00 m
Abflussquerschnitt 706* - 1006 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,
mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.
Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT23B + **Betonschlitzrinne 3040, F 900, Entwässerungsschacht**

ACO Stk

Zum Beispiel:
ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht
wie Position 23A jedoch
Baulänge 1,01 m
mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Stück € / Stück €

13AT23C + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Entwässerungsschacht monol ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 23A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

13AT23D + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Reinigungsrinne

wie Position 23A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.

Stück € / Stück €

13AT23E + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Zulage für Passrinne,

wie Position 23A jedoch

m € / m €

13AT23F + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Verschlussdeckel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Verschlussdeckel,

Stück € / Stück €

13AT23G + Betonschlitzrinne 3040, F 900, Bedienschlüssel ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040 Bedienschlüssel,

aus Gusseisen

Stück € / Stück €

13AT24 + Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055
Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*
mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,
Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT24A	+	Betonschlitzrinne 3055, D 400, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055 Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder glw.	ACO	m
		m € / m €		
13AT24B	+	Betonschlitzrinne 3055, D 400, Entwässerungsschacht Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht wie Position 24A jedoch Baulänge 1,01 m mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers, bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300* mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT24C	+	Betonschlitzrinne 3055, D 400, Entwässerungsschacht mono. Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 24A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.		
		Stück € / Stück		
13AT24D	+	Betonschlitzrinne 2055, D 400, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Reinigungsrinne wie Position 24A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.	ACO	Stk
		Stück € / Stück		
13AT24E	+	Betonschlitzrinne 3055, D 400, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Zulage für Passrinne, wie Position 24A jedoch	ACO	m
		m € / m		
13AT24F	+	Betonschlitzrinne 3055, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück		
13AT24G	+	Betonschlitzrinne 3055, D 400, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück		
13AT25	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055 Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT25A	+	Betonschlitzrinne 3055, F 900, Normalrinne 4m	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3040

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3040

Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,*

mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm², Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT25B + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Entwässerungsschacht

ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht

wie Position 25A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT25C + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Entwässerungsschacht monol

ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3055 Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 25A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

13AT25D + Betonschlitzrinne 3055, F 900, Reinigungsrinne

ACO Stk

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 3055 Reinigungsrinne

wie Position 25A jedoch

Baulänge 1,01 m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.		
		Stück € / Stück		
13AT25E	+	Betonschlitzrinne 3055, F 900, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Zulage für Passrinne, wie Position 25A jedoch	ACO	m
		m € / m		
13AT25F	+	Betonschlitzrinne 3055, F 900, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück		
13AT25G	+	Betonschlitzrinne 3055, F 900, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück		
13AT26	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 6090 Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz, ohne Innengefälle, Baulänge 4,00 m, Abflussquerschnitt 4626 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT26A	+	Betonschlitzrinne 6090, D 400, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 3055 Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055 Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R,	ACO	m

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,
(www.aco.at) oder glw.

m € / m €

13AT26B + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Entwässerungsschacht ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht

wie Position 26A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,
bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*
mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

Stück € / Stück €

13AT26C + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Entwässerungsschacht mono. ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 26A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,
mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform
Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

Stück € / Stück €

13AT26D + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Reinigungsrinne ACO **Stk**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 6090 Reinigungsrinne

wie Position 26A jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem
Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

Stück € / Stück €

13AT26E + Betonschlitzrinne 6090, D 400, Zulage für Passrinne ACO **m**

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 6090 Zulage für Passrinne,
wie Position 26A jedoch

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		m € / m €		
13AT26F	+	Betonschlitzrinne 6090, D 400, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 6090 Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT26G	+	Betonschlitzrinne 6090, D 400, Bedienschlüssel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 6090 Bedienschlüssel, aus Gusseisen	ACO	Stk
		Stück € / Stück €		
13AT27	+	Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 6090 Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz, ohne Innengefälle, Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 4626 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers. (* nicht zutreffendes löschen)		
13AT27A	+	Betonschlitzrinne 6090, F 900, Normalrinne 4m Zum Beispiel: ACO PowerSlot 6090 Stahlbeton-Schlitzrinnen nach ÖNORM EN 1433 und DIN 19580, Profil 6090 Klasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,* mit unterbrochenem Schlitz*, Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr, Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*, mit Innengefälle 0,5 %* Baulänge 4,00 m Abflussquerschnitt 4626 cm ² , Witterungsbeständigkeit W, +R, mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060. Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.aco.at) oder glw.	ACO	m
		m € / m €		
13AT27B	+	Betonschlitzrinne 6090, F 900, Entwässerungsschacht Zum Beispiel: ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		wie Position 27A jedoch Baulänge 1,01 m mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers, bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300* mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.		
		Stück € / Stück		
13AT27C	+	Betonschlitzrinne 6090, F 900, Entwässerungsschacht monol Zum Beispiel: ACO PowerSlot 6090 Entwässerungsschacht monolithisch wie Position 27A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900, mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.	ACO	Stk
		Stück € / Stück		
13AT27D	+	Betonschlitzrinne 6090, F 900, Reinigungsrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 6090 Reinigungsrinne wie Position 27A jedoch Baulänge 1,01 m mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse F 900.	ACO	Stk
		Stück € / Stück		
13AT27E	+	Betonschlitzrinne 6090, F 900, Zulage für Passrinne Zum Beispiel: ACO PowerSlot 6090 Zulage für Passrinne, wie Position 27A jedoch	ACO	m
		m € / m		
13AT27F	+	Betonschlitzrinne 6090, F 900, Verschlussdeckel Zum Beispiel: ACO PowerSlot 6090 Verschlussdeckel,	ACO	Stk
		Stück € / Stück		
13AT27G	+	Betonschlitzrinne 6090, F 900, Bedienschlüssel	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Zum Beispiel:

ACO PowerSlot 6090 Bedienschlüssel,
aus Gusseisen

	Stück	€ / Stück		€
--	-------	-----------	--	---